

V. ODRŽAVANJE OPREME DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

A) Održavanje opreme

1. Akti na temelju kojih se vrši održavanje opreme distribucijskog sustava:

| Oprema distribucijskog sustava | Naziv akta |
|--------------------------------|---|
| Mjerno-redukcijske stanice | Nadzor nad plinskom mrežom s pogonskim tlakom do 4 bar-a, TP-G 465/II, Radovi na plinskoj mreži s radnim tlakom do 4 bar-a, TP - G 465/II |
| Odorizacijske stanice | EX-PRIRUČNIK za održavanje odorizacijske stanice, Upute proizvođača opreme |
| Blokadne stanice | |
| Sustav katodne zaštite | |
| Plinovodi | Nadzor nad plinskom mrežom s pogonskim tlakom do 4 bar-a, TP-G 465/II, Radovi na plinskoj mreži s radnim tlakom do 4 bar-a, TP - G 465/II |
| Kućni priključci | Nadzor nad plinskom mrežom s pogonskim tlakom do 4 bar-a, TP-G 465/II, Radovi na plinskoj mreži s radnim tlakom do 4 bar-a, TP - G 465/II |

2. Izvršen broj održavanja opreme distribucijskog sustava:

- a) Mjerno-redukcijske stanice
- b) Odorizacijske stanice
- c) Blokadne stanice
- d) Sustav katodne zaštite
- e) Plinovodi

NT
ST
VT

- f) Kućni priključci

| |
|------|
| 1033 |
| 24 |
| |
| 4 |
| 0 |
| |
| |
| |
| |

3. Utvrđen broj nedostataka prilikom održavanja opreme distribucijskog sustava:

- a) Mjerno-redukcijske stanice
- b) Odorizacijske stanice
- c) Blokadne stanice
- d) Sustav katodne zaštite
- e) Plinovodi

NT
ST
VT

- f) Kućni priključci

| |
|-----|
| 661 |
| 1 |
| |
| 2 |
| 5 |
| |
| 5 |
| |
| 10 |

4. Proveden broj sanacija na temelju utvrđenih nedostataka prilikom održavanja opreme distribucijskog sustava:

- a) Mjerno-redukcijske stanice
- b) Odorizacijske stanice
- c) Blokadne stanice
- d) Sustav katodne zaštite
- e) Plinovodi

NT
ST
VT

- f) Kućni priključci

| |
|-----|
| 661 |
| 1 |
| |
| 2 |
| 5 |
| |
| 0 |
| 5 |
| |
| 10 |

B) Ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija

1. Akti na temelju kojih se vrši ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija:

Pravilnik o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija, HSUP P-601.111/II izdanje.

2. Ukupan broj izvršenih ispitivanja ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija:

a) u građevini ili dijelu građevine namjenjene za stanovanje

794

b) u građevini javne namjene ili dijelu građevine javne namjene, te građevini ili dijelu građevine u kojoj se obavlja gospodarska djelatnost

62

C) Redovna zamjena plinomjera

| Oznaka veličine plinomjera | Broj zamjenjenih plinomjera |
|----------------------------|-----------------------------|
| G 1,6 | |
| G 2,5 | |
| G 4 | 835 |
| G 6 | |
| G 10 | |
| G 16 | |
| G 25 | 1 |
| G 40 | |
| G 65 | |
| G 100 | |
| G 160 | |
| G 250 | |
| G 400 | |
| G 500 | |
| G 650 | |
| G 1000 | |
| G 1600 | |
| G 2500 | |
| UKUPNO | 836 |